

# KOMISARZ WYBORCZY

W SŁUPSKU

DSŁ-714-04/10

Słupsk, dnia 21 września 2010r.

URZĄD MIEJSKI w BRUSACH	
Wpłynęło	2010 -09- 23
Nr	12307
Zal.	.....
Opłata skarbową .....	

OPR  
P. E. Jankowski  
wskazujący  
Witold Ossowski  
Burmistrz Brus  
Pan  
u Brusach

## Zalecenia pokontrolne

W nawiązaniu do kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Brusy, przeprowadzonej w dniu 13 września 2010r. informuję, że lokal wyborczy znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Brusach nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 81, poz. 888). Przy wejściu do budynku urzędu jest próg w wysokości 10 mm, a przy wejściu do samego lokalu wyborczego znajduje się próg w wysokości 60mm. Zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia wysokość progów drzwi wejściowych powinna wynosić maksymalnie 5mm. Z tego względu lokal ten nie może być wskazywany jako dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z tym istnieje konieczność zmiany usytuowania lokalu wyborczego na inną lokalizację, w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych według wymogów powołanego rozporządzenia.

Z poważaniem  
KOMISARZ WYBORCZY  
w Słupsku

Andrzej Jastrzebski